# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

# Qualidade da Água 2026

## 3º Trimestre

António Manuel Reis, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Zona do Tanque

**População servida** 120

| | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas (%) | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Minimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Controlo Rotina 1** | | | | | | | | |
| *E. coli* | N/100 ml | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | | |
| Bacterias coliformes | N/100 ml | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | | |
| Desinfectante Residual | mg/l Cl | 1 | 1 | - | | 0.35 | | |

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos tecnicos do Laboratório Agroleico - Delegação Açores;
- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico - Delegação Açores;
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

**Data de publicação na internet** 2026-10-29

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa

ANTÓNIO MANUEL RAMOS DOS REIS

Assinado de forma digital por ANTÓNIO MANUEL RAMOS DOS REIS
Dados: 2026.10.26 17:29:04 -01'00'

António Manuel Ramos dos Reis